



LAPI LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI S.p.A.
Sede Primaria: I-59100 PRATO - Via della Quercia, 11
Telefono +39 0574.575.320 - Telefax +39 0574.575.323
Sede Secondaria: I-50041 CALENZANO (FI) - Via Petrarca, 48
e-mail: lapi@laboratoriolapi.it
web site: www.laboratoriolapi.it

CERTIFICATO DI PROVA N. 8159

emesso ai sensi dell'Art 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 recante "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" e ss.mm. di cui al Decreto del Ministero dell'Interno del 3 settembre 2001 (S.O. alla G.U. n° 234 del 25 agosto 84 - S.O. alla G.U. n° 242 del 17 ottobre 2001) e tenendo presente il Decreto del Ministero dell'Interno del 14 ottobre 2022 (S.O. alla G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).

Visto l'esito degli accertamenti effettuati, si certifica che al manufatto rientrante nell'elenco di cui all'allegato A.2.1 al D.M. 26/06/1984 e s.m.i. con la

codifica alfanumerica **D.1, "TENDAGGI, SIPARI, DRAPPEGGI"**

prodotto da ditta, **PUGI R.G. SRL**

denominato commercialmente prodotto, **COMBI**

condizioni d'impiego, **TENDAGGI, SIPARI, DRAPPEGGI**

posto in opera, **SOSPESO SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO SU AMBO LE FACCE**

è attribuita in conformità a UNI 8456 (1987), UNI 9174 (1987), UNI 9174/A1 (1996) e UNI 9177

la **CLASSE DI REAZIONE AL FUOCO 1 (UNO)**

Costituiscono parte integrante del presente certificato gli allegati costituiti da facciate scritte n. 4 tra i quali sono presenti i seguenti rapporti tecnici di prova:

L/8159/1 - redatto in conformità a UNI 8456 (1987),

L/8159/2 - redatto in conformità a UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

L/8159/3 - redatto in conformità a UNI 9174 (1987) - UNI 9174/A1 (1996)

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.

Il prodotto "**COMBI**" nelle condizioni di posa in opera di cui sopra, non ricade nel campo di applicazione di norme armonizzate CPR e per il prodotto medesimo della Ditta "**PUGI R.G. SRL**" non risulta ottenuto il rilascio di ETA (European Technical Assessment), ai sensi dell'Allegato IV del CPR né ricade nella procedura di cui alla lett. a, co. 4, art. 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 14 ottobre 2022 (G.U. n° 251 del 26 ottobre 2022).

Prato, 15/09/2025

Il Direttore del Laboratorio

Dr. Luca Ermini

