



LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI
 AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO
 RICONOSCIUTO DAL MIN. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

50041 CALENZANO (FI) - Via G. Giusti, 203
 Telefono (055) 887.44.44/2
 Via della Quercia, 11
 50047 PRATO (FI)
 Tel. (0574) 57.53.20



CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO

N. 1786

- A) PRODUTTORE: **PUGI R.G. S.r.l.**
- B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE:
IPANEMA
- C) CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE: **L/ 1786/1991**
- D) IMPIEGO: **TENDAGGI - SIPARI - DRAPPEGGI**
- E) POSA IN OPERA: **SOSPESO - SUSCETTIBILE DI PRENDERE
 FUOCO SU AMBO LE FACCE**

In esito alla/e prova/e CSE RE 1/75/A RE 3/77 di cui al D.M. del 26.6.84, supplemento ordinario G.U. n. 234 del 25.8.84 e relativamente ai campioni presentati, al materiale commercialmente denominato:

IPANEMA

codice di identificazione **L/ 1786/1991**

è attribuita la classe di reazione al fuoco **1 (uno)**

Costituiscono parte integrante del presente certificato n. 7 allegati, di cui uno è costituito dal campione del materiale sottoposto a prova.

Calenzano, **24/05/91**

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO
 Dott. GIANCARLO BORSINI



Il presente certificato e' valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.