

CERTIFICATO DI CLASSIFICAZIONE DI REAZIONE AL FUOCO**Numero LSFIRE: U02711 / 00479**

Emesso ai sensi dell'Art. 8 del decreto del Ministero dell'Interno del 26 giugno 1984 concernente "Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi" modificato con decreto del Ministero dell'Interno del 03 settembre 2001 (G.U. n°242 del 17 ottobre 2001).

MATERIALE SOTTOPOSTO AD ESAME :**Produttore :****PUGI RG S.R.L.**

VIA GARIBALDI, 33/b

51037 MONTALE (PT)

Denominazione Commerciale : .**OMBRA**

Identificazione del Materiale: LSFIRE/U02711/00479

Caratteristiche Tecniche: Veggasi allegata SCHEDA TECNICA

METODI DI PROVA APPLICATI E RISULTATI CONSEGUITI :

- Metodo secondo la norma	UNI 8456	Categoria Assegnabile:	PRIMA
- Metodo secondo la norma	UNI 9174	Categoria Assegnabile:	PRIMA

Sulla base dei risultati delle prove sopracitate, ai sensi della norma UNI 9177 al materiale è attribuita la:

CLASSE: 1 (UNO)

Per Impiego : Tendaggi, Sipari Drappaggi

Posa in opera : Sospeso, Suscettibile di Prendere Fuoco su Ambo le Facce


Documentazione allegata:

- Rapp. Tecnico di Prova nr.	LSFIRE/U02711 / 00479 / 01	del 12-12-2012
- Rapp. Tecnico di Prova nr.	LSFIRE/U02711 / 00479 / 03	del 12-12-2012

e relativi allegati.

OLTRONA di SAN MAMETTE, 12.12.2012

IL DIRETTORE TECNICO

- Maddalena Pezzani -


Le indicazioni sopra fornite si riferiscono al solo campione testato un quantitativo del quale, sufficiente alla ripetizione delle prove, e' trattenuto presso questo Laboratorio.
In caso di uso della presente, la rispondenza della produzione al campione testato e' Responsabilità del Produttore.