



LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI  
AUTORIZZATO DAL MINISTERO DELL'INTERNO  
RICONOSCIUTO DAL MIN. RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

50041 CALENZANO (FI) - Via G. Giusti, 203  
Telefono (055) 887.44.44/2  
Via della Quercia, 11  
50047 PRATO (FI)  
Tel. (0574) 57.53.20



## CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO

N. 1714

- A) PRODUTTORE: PUGI R.G. S.r.l.
- B) DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE:  
NEMI
- C) CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE: L/ 1714/1991
- D) IMPIEGO: TENDAGGI - SIPARI - DRAPPEGGI
- E) POSA IN OPERA: SOSPESO - SUSCETTIBILE DI PRENDERE  
FUOCO SU AMBO LE FACCE

In esito alla/e prova/e CSE RF 1/75/A RF 3/77 di cui al D.M. del 26.6.84, supple-  
mento ordinario G.U. n. 234 del 25.8.84 e relativamente ai campioni presentati, al materiale commercialmente  
denominato:

NEMI

codice di identificazione L/ 1714/1991  
è attribuita la classe di reazione al fuoco 1 (uno)

Costituiscono parte integrante del presente certificato n. 7 allegati, di cui uno è costituito dal campione del  
materiale sottoposto a prova.

Calenzano,

05/02/91

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO

Dot. GIANCARLO BORSINI



Il presente certificato e' valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.