



CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
ISTITUTO PER LA TECNOLOGIA DEL LEGNO
S. MICHELE ALL'ADIGE

N. Reg. cons. 4/2/85

CERTIFICATO
DI
REAZIONE AL FUOCO

Committente: PUGI S.p.A. - Via Garibaldi, 33 - 51037 MONTALE (PT).

Materiale: tessuto. *Vallina*

Denominazione commerciale del materiale: TREVI.

Impiego del materiale: tendaggi, sipari, drappaggi.

Posa in opera del materiale: sospeso suscettibile di prendere fuoco su entrambe le facce.

In esito alle prove di reazione al fuoco effettuate secondo i metodi CSE RF 1/75/A e CSE RF 3/77, di cui al Decreto Ministeriale del 26/6/84, Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n° 234 del 25/8/84, e relativamente ai campioni presentati, al materiale in oggetto è attribuita la classe di reazione al fuoco 1.
Costituiscono parte integrante del presente certificato n° 3 allegati.

Visto: Il Direttore
- Dr. Attilio Arrighetti -



Il Relatore
- Dr. Sergio Conti -

PUGI
Via Garibaldi
51037 MONTALE
PT