



**LABORATORIO PREVENZIONE INCENDI s.r.l.**

I-59100 PRATO - Loc. La Querce - Via della Quercia, 11  
Telefono 0574.575.320 - Telefax 0574.575.323  
e.mail: lapi@ui.prato.it - lapi.tec@ui.prato.it  
web site: www.ui.prato.it/lapi/

## **CERTIFICATO DI REAZIONE AL FUOCO N. 4244**

- A) **PRODUTTORE: PUGI RG. S.r.l.**
- B) **DENOMINAZIONE COMMERCIALE DEL MATERIALE:  
VENERE**
- C) **CODICE DI IDENTIFICAZIONE DEL MATERIALE: L/4244/2001**
- D) **IMPIEGO: SIPARI, DRAPPEGGI, TENDAGGI**
- E) **POSA IN OPERA: SOSPESO, SUSCETTIBILE DI PRENDERE FUOCO  
DA AMBO LE FACCE**

In esito alle prove C.S.E. RF 1/75/A - RF 3/77 di cui al Decreto Ministeriale del 26.06.84, supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 234 del 25.08.84 e relativamente ai campioni presentati, al materiale commercialmente denominato: **VENERE**

codice di identificazione **L/4244/2001**

è attribuita la classe di reazione al fuoco **1 (UNO)**

Costituiscono parte integrante del presente certificato n. **3** allegati.

IL DIRETTORE DEL LABORATORIO  
dott. Gian Carlo Bersini



Prato, 12.10.2001

Il presente certificato è valido unicamente per la campionatura sottoposta a prova.