



Autorizzazione all'utilizzo del Marchio Trevira CS Bioactive®

PUGI R. G. S.r.l.
Via Garibaldi 33 b
51037 Montale (PT)
Italia

No. di autorizzazione:	170445.2
Data di emissione:	16.06.2020
Validità:	18.05.2022
Nome dell'articolo:	NEMI BIO
Settore di applicazione::	Tessuti decorativi (tendaggi) Tende Settore trasporti
Peso del tessuto (g/m²): dichiarato dal cliente	290
Composizione della materia prima:	Poliestere 100%
Composizione del tessuto:	Trevira CS 100%

Il Vostro articolo NEMI BIO ha ottenuto la concessione al marchio Trevira CS Bioactive® numero 170445.2 per uso nell'arredamento di interni.

Il presente articolo è stato testato secondo la norma DIN 4102 parte 1, 6.2 e risponde quindi anche ai requisiti della classe di reazione al fuoco DIN 4102-B1.

L'articolo è stato testato secondo la norma francese NF P 92-504 (Propagation de flamme) e risponde quindi anche ai requisiti della classe M1 secondo NF P 92-503, 92-505 e 92-507.

L'articolo risponde pertanto anche ai requisiti della norma inglese BS 5867 parte 2 tipo C.

L'articolo è anche conforme ai requisiti della classe 1 secondo la norma italiana UNI VF 8456 e UNI VF 8457.

L'articolo risponde anche ai requisiti della norma nord-americana NFPA 701: 2010 Test Method #1. Test Report Govmark, New York No. 2-94779, 2-94780, 2-94781.

L'articolo risponde ai requisiti della classe 1 secondo norma EN 13773.

L'articolo risponde ai requisiti della classe B - s1, d0 secondo la normativa europea EN 13501-1. Trevira CS ha ottenuto l'approvazione del DIBt con l'autorizzazione generale dell'ispettorato per l'edilizia n. Z-56.25-3573 del 24.04.2018.

Trevira GmbH
(Questo documento è valido senza firma.)

Trevira GmbH, Trademark Service, Max-Fischer-Straße 11, 86399 Bobingen, Deutschland
E-Mail: trademark.service@trevira.com